

# Dichiarazione di conformità

## alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

**NOME ORGANISMO CERTIFICATORE:** Primara Test- und Zertifizier-GmbH  
Gewerbestraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkKS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN 45011,  
Data validita: 12/05/2016

**OGGETTO:** **CEI 0-21, 2012-06**  
**CEI 0-21;V1, 2012-12**  
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

### TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
X	X*	X	

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione.

\* segnale Teledistacco, segnale Esterno e Segnale Comando Locale solo per RS 485

Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

**COSTRUTTORE:** **Schneider Electric Solar Inverters USA, Inc.**  
250 South Vasco Road  
Livermore, California 94551  
**USA**

MODELLO:	Conext RL 5000E-S Conext RL 5000E	Conext RL 4000E-S Conext RL 4000E	Conext RL 3000E-S Conext RL 3000E
POTENZA NOMINALE:	5kW	4kW	3kW

**VERSIONE FIRMWARE:** **DSP: V2.02, V2.5, V2.7; RED: V2.00, V2.5**

**NUMERO DI FASI:** **monofase**

NOTA: Il dispositivo è equipaggiato con trasformatore di isolamento a bassa frequenza oppure è in grado di limitare la  $I_{dc}$  allo 0,5% della corrente nominale.

**RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:** **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**  
Gewerbestraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkKS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC 17025,  
Data validita: 12/05/2016


**Esaminati i Fascicoli Prove n°13KFS020-01, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.**

**Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21.**

**Numero di certificato:** **13-118-00**

**Data di emissione:** **2013-07-17**

**Data di validità:** **2016-07-17**



Andreas Aufmuth  
Certification Department

